



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038
ул. Советская, д. 191, г. Тамбов, 392684
Телефон/Факс: (4752) 45-17-42
E-mail: t1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ № ТЗ/127-561.

*Муниципальному бюджетному дошкольному
общеобразовательному учреждению
Новоникольский детский сад
Законному представителю*

“ 10 ” февраля 20 17 по адресу:
дата

393740. Тамбовская область, Мичуринский район, с.
Новоникольское, ул. Фирсова д. 8.
(место проведения проверки)

Тюняев Виталий
Викторович

- государственный инспектор отдела государственного
энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской
области;

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 10.02.2017г. № ТЗ/127-561 составленного в отношении
Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения Новониколь-
ский детский сад в присутствии заведующей МБДОУ Новоникольский детский сад - Ана-
ньевой Татьяны Степановны, действующего на основании Устава, утвержденного поста-
новлением администрации Мичуринского района Тамбовской области от 07.12.2015г.
№1658 и приказа о назначении на должность от 10.11.2002 г №115

(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

ПРЕДПИСЫВАЕТ

Принять меры по устранению выявленных нарушений МБДОУ Новоникольский детский сад,
при эксплуатации электроустановок:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Сроки устранения нарушения
1.	Ответственные работники за электрохозяйство учреждения и работники, их замещающие базового детского сада и в структурных подразделениях (филиалах) не проходили проверку знаний норм и правил работы в электроустановках.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.3, 1.2.7, 1.4.19-1.4.43	10.04.2017
2.	Распределительным документом по	Правила технической экс-	10.04.2017

	учреждению не определён перечень должностей ИТР, педагогического, электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.	п. 1.4.3., 1.4.12.	
3.	Отсутствует аттестованный электротехнический персонал по обслуживанию электроустановок до 1000В базового детского сада и в структурных подразделениях (филиалах). Не представлены договора со специализированной организацией на оперативно-техническое обслуживание электроустановок МБДОУ Новоникольский детский сад.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.2.1.,1.2.2.,1.4.1.	10.03.2017
4.	Инструктаж работников I группы по электробезопасности неэлектротехнического персонала учреждения(филиалы) проводит не аттестованный персонал по электробезопасности.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.4.4.	10.04.2017
5.	Не доработан перечень работ выполняемых оперативно-ремонтным, ремонтным персоналом в порядке текущей эксплуатации в электроустановках до 1000.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 1.8.9; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок п.8.1,8.6.	10.04.2017
6.	Отсутствует перечень необходимой технической документации по безопасной эксплуатации электроустановок по учреждению в целом и по филиалам в отдельности.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.8.1., 1.8.2., 1.8.9.	10.04.2017
7.	Электроустановки учреждения не укомплектованы испытанными, готовыми к использованию электрозащитными средствами, отсутствует утверждённый перечень средств электрозащиты, согласно Инструкции ПП и ИСЗ.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. п. 1.2.2, 1.7.3, 2.2.21 . Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок п.1.4. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках п.1.3.; 1.4. Прил.8.	10.04.2017
8.	Не пересматриваются и не утверждаются в установленном порядке однолинейные схемы детского сада и его филиалов.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.8.3.-1.8.6.	10.04.2017
9.	В штепсельных розетках, установленные в помещениях для пребывания детей базового детского сада и в	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2. Прави-	30.04.2017

	структурных подразделениях учреждения (базовый детский сад, Борщевской филиал, Филиал «Радуга», Зеленогайский филиал) отсутствуют защитное устройство (шторки), автоматически закрывающие гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.	ла устройства электроустановок (с изменениями на 20.06.2003) Минэнерго СССР, 10.12.79г., п. 7.1.49.	
10	Штепсельные розетки, установленные в помещениях для пребывания детей в структурных подразделениях учреждения (Филиалы) частично находятся на высоте менее 1,8 м.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2. Правила устройства электроустановок п. 6.6.30.	30.04.2017
11	На средства измерений и учета электрической энергии учреждения отсутствуют паспорта - протоколы.	Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.11.11.	30.11.2016
12	Щиты освещения учреждения (базового детского сада и в структурных подразделениях учреждения) не оснащены запирающими устройствами препятствующие доступ в них неэлектротехнического персонала.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 2.2.4, Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок п. 3.12.	30.04.2017
13	Не представлены паспорта на заземляющее устройство зданий энергообъектов учреждения в целом, содержащий: исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям, с указанием связи с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами; дату ввода в эксплуатацию; основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры); данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством; ведомость осмотров	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.8.1.,1.8.2, п.2.7.15.	30.04.2017
14	Не определено приказом периодичность очистки электроустановок учебного учреждения (распределительные щиты, щитки освещения, светильников и т.п.).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.2.17.	10.04.2017
15	Щит учёта и распределения электроэнергии, установленные на здании Борщевской филиал МБДОУ Новоникольский детский сад установлен с нарушениями, а именно: - отсутствует защитное заземление щита учёта и распределения; -отсутствует перед счетчиком коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику, - отсутствует ограничители импульс-	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.2.2 .2.11.4. Правила устройства электроустановок п. п. 1.7.135,1.7.51 . 7.1.64., 7.1.22,3.1.8., 1.5.29.,	30.04.2017

	ных перенапряжений.		
16	На воздушном вводах в ПУ филиалов не установлены ограничители импульсных перенапряжений.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.11.4. Правила устройства электроустановок п.7.1.22.	30.04.2017
17	На распределительных устройствах (электрощитовые, силовые сборки, щитки освещения, распределительные пункты и т.п) учреждения частично отсутствуют знаки безопасности и надписи, указывающих назначение присоединения.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 2.2.20.	
18	Не предъявлена следующая документация: - журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; - журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; - журнал учета электрооборудования; * списки работников: - единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования; - которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего; - списки ответственных работников энергосетевой организации, имеющих право вести оперативные переговоры;	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.2., 1.8.9.	10.04.2017
19	Не допускается установка выключателя освещения в помещении умывальников и санузла Зеленогайского филиала МБДОУ Новоникольский детский сад.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.2.2 Правила устройства электроустановок п.7.1.52.	30.04.2017
20	Борщевской филиал МБДОУ Новоникольский детский сад(пищеблок)		
	- Не проводится техническое обслуживание пультов управления технологического оборудования пищеблока, наличие окисления контактных соединений жил кабелей и проводов, силовая проводка не уложена по конструкциям и не закреплена; оборудование и сторонние токопроводящие части пищеблока, не подключены к защитным проводникам дополнительного уравнивания потенциалов.	Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.2.2, 1.6.1-1.6.3. Правила устройства электроустановок п.п.2.1.26, 1.7.76, 1.7.83.	30.04.2017

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: Советская ул., д. 191, Тамбов, 392684, т/факс: 8-4752-45-17-42.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а):

Заведующая МБДОУ Новоникольский
детский сад Ананьева Татьяна Степановна

(подпись)

Подписи лиц, выдавших предписание:



В.В.Тюняев

Экземпляр предписания на 5 страницах для исполнения получен:

Заведующая МБДОУ Новоникольский
детский сад Ананьева Татьяна Степановна

(подпись)

10.02.2017 г.

(должность, ФИО, подпись, дата)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)